

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва,  
городе Красноуральск, городе Нижняя  
Тура  
адрес: 624300, Свердл. область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, E-  
mail:mail\_06@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-  
ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"  
624356, Свердловская обл., г. Качканар, 5 А  
МКР, 15

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108363778 от 07.11.2023 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 17.11.2023 № 66-06-17/09-5283-2023

При проведении обязательного профилактического визита 14.11.2023  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 624356, Свердловская обл., г. Качканар, 5 А МКР, 15  
дата регистрации 29.11.2002  
ИНН/ОГРН 6615006583 / 1026601127013

На объекте МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад "Улыбка" (624350, Свердловская обл., г.  
Качканар, 5а микрорайон, 15)

рассмотрении представленных документов: Акта обязательного профилактического визита от  
16.11.2023 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований выявлены нарушения  
санитарно - эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории организации, а именно: трещины и	СП 2.4.3648-20	П. 2.2.4.	До 15.11.2024 г.

	обломки асфальтовых дорожек, подходов, проездов к зданию.			
2.	Устранить дефекты наружных стен и отмостков детского сада, а именно: дыры и трещины в наружной стене, разрушенный асфальт отмостков.	СП 2.4.3648-20	П. 2.3.1.	До 15.11.2024 г.
3.	Устранить дефекты покрытия пола в туалетной, совмещенной с умывальной 2 группы раннего возраста №1 (5); в туалетной, совмещенной с умывальной 2 младшей группе №1 (11); спальне 1 младшая группа раннего возраста №1 (1); туалетной, совмещенной с умывальной старшей группы №2 (9); туалете для мальчиков 2 младшей группы №2 (8); туалетной, совмещенной с умывальной подготовительной группы №1 (7) имеют дефекты, а именно: потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной 2 группы раннего возраста №1 (5); потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной 2 младшей группе №1 (11) имеют дефекты в виде потрескавшейся плитки; линолеум в спальне 1 младшей группы раннего возраста №1 (1) не плотно прилегает к полу; потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной старшей группы №2 (9); потрескавшуюся плитку в туалете для мальчиков 2 младшей группы №2 (8); потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной подготовительной группы №1 (7), обеспечить покрытие пола в данных помещениях из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	П. 2.5.2.	До 15.11.2024 г.
4.	Устранить дефекты отделки стен и потолков в буфетной 1 младшей группы №1 (1); в спальне, туалетной, совмещенной с умывальной старшей группы №2 (9); в буфетной 2 младшей группы №1 (12); в пролете при подъеме с 1 этажа здания на 2; бассейн; в буфетной подготовительной группы №1 (7) имеют дефекты, а именно: трещины в стене и потолке буфетной 1 младшей группы №1 (1); отвалившуюся от стены краску в старшей группе №2 (9), трещины в стенах и потолке туалетной, совмещенной с умывальной; отвалившуюся от стены краску в буфетной 2 младшей группы №1 (12); трещины и облупленную краску стен и потолков в пролете при подъеме с 1 этажа здания на 2 имеют; отлупливающуюся краску на потолке в бассейне; отлупливающуюся краску на стене в буфетной подготовительной группы №1 (7) стены, обеспечить отделку стен и потолков в указанных помещениях из материалов допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха обеспечить отделку потолков из влагостойких материалов.	СП 2.4.3648-20	П. 2.5.3.	До 15.11.2024 г.

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в срок до 18.11.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов, фотоматериалов (при наличии).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"  
624350, Свердловская обл., г. Качканар, 5а микрорайон, 15,  
заведующую МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"  
624350, Свердловская обл., г. Качканар, 5а микрорайон, 15,

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность.

специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя  
Тура

Динер Владислав Олегович

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Заведующий *Лешба Анастасия Александровна* *Леш* 17.11.2023г.

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

17.11.2023 на адрес эл. ЮЛ doc.и@k9066.ru

либо адрес территориального отдела либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022526

Владелец Лещёва Анастасия Александровна

Действителен с 26.04.2023 по 25.04.2024