

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа**
(наименование органа государственного надзора)

г. Качканар, ул. Крылова, 2-а, тел. 8 (34341) 3-58-32, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Полудницын Е.Ю. Отдел надзорной деятельности и про- № 9
филактической работы Качканарского
городского округа, Нижнетуринского
городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 15 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 22 » марта 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 15 » апреля 2021 г.

проведена проверка

Старший инспектор Аникина Елена Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» г. Качканар, 5А микрорайон, д. 16
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующим Лещёвой Анастасией Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В младшей группе № 3, раздевалке подготовительной группы № 3, раздевалке старшей группы № 3, раздевалке средней группы № 3, средней группе № 3, раздевалке младшей группы № 1, группе раннего возраста, каб. музыкального работника, каб. психолога/логопеда расстояние от пожарных извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в исаебре 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Аникина Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«15» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«15» апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576020

Владелец Лещёва Анастасия Александровна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022